



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

гр.

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

04 АВГ 2015

№

19-16-996

На № _____ от _____

Об рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России обращение о возможности размещения металлических (пожаростойких) шкафов в подземной автостоянке рассмотрено и сообщается следующее.

Положениями свода правил СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» размещение металлических (пожаростойких) шкафов в подземных автостоянках не регламентировано.

Одновременно сообщается, что при размещении металлических (пожаростойких) шкафов должны соблюдаться требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, например, пп. 23, 28 и другие.

Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору – заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы

А.А. Бондарев